



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Изх. № 10-11-5472 | 11.05.2015

Относно: открита процедура по Закона за обществените поръчки, с предмет:
„Реконструкция на горски път в гори с висока степен на риска от пожари, попадащи в имот № 000342, землище на с. Люляк, община Стара Загора с ЕКТТЕ 44687“

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/Г - ЖО,

Във връзка с постъпило в Общинска администрация Стара Загора запитване, относно горепосочената процедура, Ви давам следните разяснения:

ВЪПРОС 1: Моля Възложителя да посочи може ли едно и също лице да бъде упълномощено да подпише документите за участие в процедурата, веднъж в качеството си на упълномощен представител на Участника, и втори път – в качеството си на упълномощен представител на официално обявения Подизпълнител, при положение, че представи пълномощни от съответните лица?

ОТГОВОР 1: Да.

ВЪПРОС 2: Моля Възложителя да уточни в позицията „*Насип земни почви, включително всички свързани с това разходи*“ дали е предвидено този насип да бъде изпълнен от изкопаните вече земни почви от обекта?

ОТГОВОР 2: Да.

ВЪПРОС 3: Моля Възложителя да уточни в позицията „*Доставка и полагане на материал за основа на банкетите с дебелина на пласта 20 см, включително всички свързани с това разходи*“ с каква зърнometрия е този инертен материал?

ОТГОВОР 3: Нефракциониран скален материал по БДС EN 933-1 – с максимален размер на зърната до 56 mm.

ВЪПРОС 4: Моля Възложителя да уточни предвижда ли се Изпълнителя да извозва на депо отстранените отпадъци при разчистване на терена? Ако се предвижда такова моля

Възложителя да уточни на какво разстояние се намира депото и ако има такса депо каква е тя?

ОТГОВОР 4: Не.

ВЪПРОС 5: Моля Възложителя да уточни на какво разстояние е депото, на което ще се извозвават изкопаните земни маси и ако има такса депо каква е тя?

ОТГОВОР 5: Не.

С уважение,
ЯНЧО КАЛОЯНОВ
Заместник – кмет „САГ“



pn