



ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Изх. № 10-11-13208/17.11.2015.

Относно: открита процедура по Закона за обществените поръчки, с предмет: „*Строително-монтажни работи /изграждане, ремонт, реконструкция, поддръжка или възстановяване/ на тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора*”

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/Г - ЖО,

Във връзка с постъпило в Общинска администрация Стара Загора запитване от 11.11.2015г. относно горепосочената процедура, Ви давам следните разяснения:

ВЪПРОС 1: Моля за уточнение по поз. 12 – Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки, вкл. битумен грунд от количествено-стойностна сметка с каква дебелина е развалянето на асф. настилка и направата на асф. кръпки.

ОТГОВОР 1: Дебелина на разваляне – 5 см., асфалтовите кръпки – от плътен асфалтобетон – 5 см.

ВЪПРОС 2: Моля за уточнение по поз. 13 – Битумен разлив за връзка с количествено-стойностната сметка с каква мерна единица е *м* или *м2*?

ОТГОВОР 2: Линеен метър.

С уважение,

ИНЖ. ЯНЧО КАЛОЯНОВ

Заместник-кмет „САГ”



